

【2回／年定例点検項目、自然災害時の巡視点検項目】

機 器	項 目	異常の有無	記 事
太陽電池 アレイ	太陽電池モジュールのガラス等表面汚れ、損傷の有無	有・無	
	架台の腐食、錆び、錆び汁の有無	有・無	
	外部配線(接続ケーブル)の損傷の有無	有・無	
	基礎、台の損傷の有無	有・無	
接続箱	外箱の腐食及び破損の有無	有・無	
	外部配線(接続ケーブル)、配管の損傷の有無	有・無	
	異音、異臭、発煙の有無	有・無	
PCS收容箱 (空調装置 含む)	外箱の腐食及び破損の有無	有・無	
	外部配線(接続ケーブル)の損傷の有無	有・無	
	異音、異臭、発煙及び異常発熱の有無	有・無	
	通気孔、換気フィルタ等の汚れ、詰まりの有無	有・無	
	空調装置の異常の有無	有・無	
	PCS收容箱施錠の確認	有・無	
P C S	筐体の腐食及び破損の有無	有・無	
	外部配線(接続ケーブル)の損傷の有無	有・無	
	通気孔、フィルタ等の汚れ、詰まりの有無	有・無	
	異音、異臭、発煙及び異常発熱の有無	有・無	
	表示部の異常表示の有無	有・無	
	発電状況の異常の有無	有・無	
温 度 計 日 射 計	外箱の腐食及び破損の有無	有・無	
	検出部(コネクタ部)の損傷の有無	有・無	
UPS ( PCS 制御用・ 監視装置 用)	筐体の腐食及び破損の有無	有・無	
	外部配線(接続ケーブル)の損傷の有無	有・無	
	異音、異臭、発煙及び異常発熱の有無	有・無	
	通気孔、フィルタ等の汚れ、詰まりの有無	有・無	
	表示部の異常表示の有無	有・無	
監視装置 (データ計 測装置)	外箱の腐食及び破損の有無	有・無	
	異音、異臭、発煙及び異常発熱の有無	有・無	
	外部配線(接続ケーブル)の損傷の有無	有・無	